

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO**


A Manutenção Preventiva dos equipamentos abrangerá os equipamentos descritos na tabela abaixo:

| ITEM | EQUIPAMENTOS                                  | QTD       |
|------|---|-----------|
| 1    | Unidade Condensadora York VRV 10 HP's         | 3         |
| 2    | Unidade Condensadora York VRV 12 HP's         | 1         |
| 3    | Unidade Condensadora York VRV 16 HP's         | 3         |
| 4    | Unidade Evaporadora Tipo Cassete VRV YORK     | 52        |
| 5    | Unidade Evaporadora VRV Tipo Hiig Wall YORK   | 2         |
| 6    | Mini Split YORK                               | 2         |
| 7    | Ventilador de Ar Externo Tipo Siroco          | 5         |
| 8    | Controlador Central das Unidades Evaporadoras | 1         |
|      | <b>TOTAL DE EQUIPAMENTOS</b>                  | <b>69</b> |

---

Rua Roney Henrique Heirderscheidt, 25 – Jardim Eldorado – Palhoça / SC – CEP: 88.133-515

Fone/Fax: (48) 3342-0049 – e-mail: protermica@protermica.com.br



**ANEXO II**

| <b>EXEMPLO DE SERVIÇOS NOS EQUIPAMENTOS</b>   |
|---|
| <b>A LISTA COMPLETA SE ENCONTRA NO PMOC</b>   |
| VERIFICAR EXISTENCIA DE RUIDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS   |
| LIMPAR EXTERNAMENTE   |
| VERIFICAR ACOPLAMENTO (SE EXISTIR)  |
| VERIFICAR ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES   |
| VERIFICAR A PARTE ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES, LAMPADAS, FUSÍVEIS E FIAÇÃO) |
| REAPERTO GERAL DE PARAFUSOS, TERMINAIS E MOLAS  |
| EFETUAR LIMPEZA INTERNA NO(S) QUADRO(S) DE COMANDO E FORÇA  |
| VERIFICAR AQUECIMENTO DO(S) MOTOR(ES)   |
| VERIFICAR E AJUSTAR O TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE                                |
| VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA MOLDURA DA SERPENTINA E NA BANDEJA   |
| VERIFICAR A OPERAÇÃO DOS CONTROLES DE VAZÃO   |
| VERIFICAR A OPERAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUA DA BANDEJA   |
| VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO                                      |
| LAVAR AS BANDEJAS E SERPENTINA COM REMOÇÃO DE LODO SEM USO DE PRODUTOS DESENCRAXANTES E CORROSIVOS  |
| VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO   |
| VERIFICAR E ELIMINAR AS FRESTAS DOS FILTROS   |
| FILTROS DE AR - QDO. EMBEBIDO EM OLEO   |
| MEDIR O DIFERENCIAL DE PRESSAO  |

**ANEXO III – P.M.O.C – PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE.**

- Documento entregue em mídia e em cópia encadernada.

---

Rua Roney Henrique Heirderscheidt, 25 – Jardim Eldorado – Palhoça / SC – CEP: 88.133-515

Fone/Fax: (48) 3342-0049 – e-mail: protermica@protermica.com.br

