

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
"GRANFPOLIS"

REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Objeto:

Contrato de Manutenção em Sistemas de Climatização instalados na Sede da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - **GRANFPOLIS**.

Previsão Legal:

Resolução 01/2018 de 18 de abril de 2018.

Justificativa:

O presente processo de Contratação/Aquisição é justificado pela necessidade de manutenção em sistemas de climatização instalados na Sede da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - **GRANFPOLIS**.


Florianópolis, 16 de maio de 2022.

MARISETE DE ALMEIDA
Assistente Administrativo

Aprovo o Presente e determino a abertura do processo de contratação.

Florianópolis, 16/05/22

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
"GRANFPOLIS"

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 024/2022

TERMO DE ABERTURA

O Diretor Administrativo e Financeiro da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - **GRANFPOLIS**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista a Resolução 01/2018 de 18 de abril de 2018.

RESOLVE:


Instaurar o Processo de Contratação/Aquisição nº 024/2022, cujo escopo é a aquisição de Contrato de Manutenção em Sistemas de Climatização instalados na Sede da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - **GRANFPOLIS**.

Florianópolis, 16 de maio de 2022.



GILBERTO BRASIL

Diretor Financeiro e Administrativo



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
"GRANFPOLIS"

TERMO DE REFERÊNCIA

1- Julgamento das Propostas:

Menor preço Global.

2- Forma e Prazo de Pagamento:

Pagamento via depósito ou boleto bancário até 10 dias do mês subsequente.

3- Local da Entrega dos Produtos:

4- Prazo de Entrega:

5- Da Obrigação das Partes

5.1 Do Fornecedor

a- Entregar os produtos de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma alteração do que foi estabelecido na contratação.

5.2- Da GRANFPOLIS

a- proceder o pagamento dos serviços no prazo estabelecido;
b- a fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade do funcionário que requisitou a contratação.


6- Das Propostas

- a) Os orçamentos poderão ser entregues pessoalmente ou por e-mail.
- b) Não serão admitidas propostas parciais ou com itens faltantes.

7- Da Confirmação para entrega dos Produtos, Bens ou Serviços:

Será confirmada a prestação de serviços mediante encaminhamento da autorização de fornecimento dos produtos.

8- Quantitativo/Especificações



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
"GRANFPOLIS"

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Quantidade
	Manutenção em Sistemas de Climatização		
01	3 Unidades condensadoras York VRV 10 HP's		3
02	3 Unidades condensadoras York VRV 12 HP's		3
03	3 Unidades Condensadoras York VRV 16 HP's		3
04	52 unidades Evaporadoras tipo Cassete VRV York		52
05	2 Unidades Evaporadoras tipo Hihg Wall York		2
06	2 Mini Split York		2
07	5 Ventilador de ar Externo tipo Siroco		5
08	1 Controlador Central das unidades evaporadoras.		1
09	Serviços nos Equipamentos		
10	- Verificar existência de ruídos e vibrações anormais.		
11	- Limpar externamente.		
12	- Verificar acoplamento.		
13	Revisão elétrica dos equipamentos. (botoeiras, interruptores, fusíveis e fiação).		
14	- Reparo geral em parafusos, terminais e molas.		
15	- Efetuar limpeza interna nos quadros de comando e força.		
16	- Verificar aquecimento dos Motores;		
17	- Verificar e ajustar termostato.		
18	- Verificar e eliminar sujeiras danos e corrosão no gabinete, na moldura, na serpentina e na bandeja.		
19	- Verificar a operação dos controles de vazão.		
20	Filtro de Ar - qdo embebido em óleo		

Florianópolis, 16 de maio de 2022.

MARISETE DE ALMEIDA
Assistente Administrativo

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e financeiro

PLANILHA DE VALORES ORÇADOS

FORNECEDORES		CNPJ	CONTATO	TELEFONE	E-MAIL
A	PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO	03.736.372/0001-79	GEORGE LUIZ BRAH	3374-0568	manutencao@protermica.com.br
B	CONPEAR - AR CONDICIONADOS	85.136.091/0001-40	FLORIANO	3246-4991	conpear@conpear.com.br
C	ESSENSE CLIMATIZAÇÃO	23.578.308/0001-14	ANA FREITAS	9-9120-4429	essenceclima@gmail.com


Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Quantida	Valor unit	Valor Tot	Valor Unit	Valor Tot
	Equipamentos;	0	1	2.890,00	2.890,00		
	3 Unidades condensadoras York VRV 10 HP's						
	3 Unidades condensadoras York VRV 12 HP's						
	3 Unidades Condensadoras York VRV 16 HP's						
	52 unidades Evaporadoras tipo Cassete VRV York						
	2 Unidades Evaporadoras tipo Hihg Wall York						
	2 Mini Split York						
	5 Ventilador de ar Externo tipo Siroco						
	1 Controlador Central das unidades evaporadoras.						
	Serviços nos Equipamentos						
	- Verificar existência de ruídos e vibrações anormais.						
	- Limpar externamente.						
	- Verificar acoplamento.						
	Revisão elétrica dos equipamentos. (botoeiras, interruptores, fusíveis e fiação).						
	- Reparo geral em parafusos, terminais e molas.						
	- Efetuar limpeza interna nos quadros de comando e força.						
	- Verificar aquecimento dos Motores;						
	- Verificar e ajustar termostato.						
	- Verificar e eliminar sujeiras danos e corrosão no gabinete, na moldura, na serpentina e na bandeja.						
	- Verificar a operação dos controles de vazão.						
	- Verificar operação de drenagem na bandeja.						
	- Verificar estado de conservação do isolamento termo acústico.						
	- Lavar bandeja e serpentina com produto biodegradável.						
	- Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão.						
	- Verificar e eliminar as frestas dos filtros.						
	- Medir diferencial de pressão.						
	- Filtro de Ar - qdo embebido em óleo						
TOTAL					2.890,00		2.890,00

Obs.: Conforme documento anexo, foi mandado varios pedidos de orçamento e não tivemos retorno. Conforme contato por telefone com algumas empresas de manutenção em sistema de climatização, não trabalham com esses equipamentos solicitados pois são antigos. Consta tbm em anexo, orçamentos de outras empresas do ano 2021 com preços mais altos.

Florianópolis, 10 de junho de 2022


MARISETE DE ALMEIDA
 Assistente Administrativa


GILOBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e financeiro



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
"GRANFPOLIS"

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 024/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o processo de contratação 024/2022 cujo escopo é a aquisição de Contrato de Manutenção em Sistemas de Climatização instalados na Sede da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - **GRANFPOLIS** e que tem como vencedora a empresa, **PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO** CNPJ nº 03.736.372/0001-79, ficando autorizada a emissão de autorização de fornecimento.

Florianópolis, 13 de junho de 2022.

GILBERTO BRASIL

Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Obrigatório o preenchimento do numero da autorização na nota fiscal

Autorização Nº 024/2022

Processo Nº 024/2022

Objeto: Aquisição de material de expediente para uso interno na GRANFPOLIS

Fornecedor: PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO

CNPJ/CPF: 03.736.372/0001-79

Contato: GEORGE LUIZ BRANDALISE

Forma de Pagamento:

Depósito: Banco: _____

Boleto: _____

Telefone: 3374-0568

Agência:

Conta:

E-mail: manutencao@protermica.com.br

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Equipamentos;				
	3 Unidades condensadoras York VRV 10 HP's				
	3 Unidades condensadoras York VRV 12 HP's				
	3 Unidades Condensadoras York VRV 16 HP's				
	52 unidades Evaporadoras tipo Cassete VRV York				
	2 Unidades Evaporadoras tipo HiHg Wall York				
	2 Mini Split York				
	5 Ventilador de ar Externo tipo Siroco				
	1 Controlador Central das unidades evaporadoras.				
	Serviços nos Equipamentos				
	- Verificar existência de ruídos e vibrações anormais.				
	- Limpar externamente.				
	- Verificar acoplamento.				
	Revisão elétrica dos equipamentos. (botoeiras, interruptores, fusíveis e fiação).				
	- Reparo geral em parafusos, terminais e molas.				
	- Efetuar limpeza interna nos quadros de comando e força.				
	- Verificar aquecimento dos Motores;				
	- Verificar e ajustar termostato.				
	- Verificar e eliminar sujeiras danos e corrosão no gabinete, na moldura, na serpentina e na bandeja.				
	- Verificar a operação dos controles de vazão.				
	Filtro de Ar - qdo embebido em óleo				
Total					2.890,00

Florianópolis, 10 de junho de 2022



MARISETE DE ALMEIDA
 Assistente Administrativa



GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e financeiro